



Risico Inventarisatie en Evaluatie - 't Praethuys update 15 december 2020

In oktober 2020 is er een uitgebreide RIE uitgevoerd door de heer T. Olivierse.

Deze heeft geleid tot het nemen van enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en gasten van 't Praethuys.

Deze maatregelen zijn als volgt:

1. Aanbrengen van een oprolbare vluchttrap op de zolderverdieping naast de ramen aan de noordzijde, waarmee in geval van brand de zolderruimte verlaten kan worden en naar ondergelegen platte dak.
Bij de noodtrap is een duidelijk teken en een korte gebruiksaanwijzing aangebracht.
2. Noodverlichting is gecontroleerd op goede werking door de installateur. De noodverlichting is aanwezig op de verdieping en de zolderverdieping, beide aan het plafond bij de trap.
Tevens is in de hal bij de voordeur een noodverlichting aan het plafond aanwezig.
3. In de gang tussen kantoor en keuken is een grote EHBO koffer aangebracht.
4. Nog uit te voeren is het aanbrengen van een andere deurklink in de spreekkamer op de verdieping, waardoor het niet meer nodig is de sleutel in de buurt te hebben om deze te openen. Van buitenkant is dan de deur niet meer te openen.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in het document RIE 't Praethuys 15 december.

Jaarlijks zal deze inventarisatie opnieuw worden uitgevoerd met de dan bekende regelgeving en aangepast indien noodzakelijk.

Namens het bestuur.

Machiel Baaijens

15 december 2020